



УТВЕРЖДАЮ

МОУДО ДЮЦ «Азимут»

С.В. Яшин

«20» марта 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2.125.1

Республика Марий Эл
Наименование территориального
образования субъекта РФ

«20» марта 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Азимут» г. Йошкар-Олы
- 1.2. Адрес объекта: 424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Ленина, 10а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание жилого дома цокольный этаж, 607,2 кв.м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет
- 1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г., капитального нет
- 1.6. Наименование организации (учреждения), (полное и краткое юридическое наименование согласно Уставу): Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Азимут» г. Йошкар-Олы, МОУДО ДЮЦ «Азимут»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Ленина, 10а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: спортивные занятия с детьми

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): движение по проспекту Ленина троллейбусом № 6,8 маршрутным такси № 22 до остановки «Сосновая роща», далее следовать мимо магазина «Магнит» и по пешеходной дорожке к зданию учреждения.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры, неровная поверхность, вследствие плохого асфальтового покрытия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/ п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
*	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У, О, Г) ВНД (С, К)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (У), ДЧ-И (О, Г), ВНД (К, С)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) ВНД (К, С, Г)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: ДЧ-И (О, У), ВНД (К, С, Г)

Данный ОСИ имеет НИЗКУЮ оценку состояния доступности для МГН. Прилегающая территория клубу не принадлежит. Вход в здание не соответствует нормам доступности для МГН, необходимо дооборудование входной зоны поручнями, пандусом, наземной разметкой и средствами информации доступной для всех категорий инвалидов. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для МГН. Необходимо дооборудовать системой вызова помощи, недостающими поручнями, стационарным и откидным для унитаза, поручнем для раковины, перилами по периметру с/у, прочим недостающим оборудованием. Система информации и связи визуальные, акустические, тактильные на всём пути следования – отсутствуют. Необходимо разместить при входе перед объектом кнопку вызова

персонала, плоско-выпуклую, дублированную шрифтом Брайля главную табличку заведения, звуковой маяк.

Для повышения доступности объекта рекомендуется провести обучение и инструктаж персонала по работе с маломобильной группой населения. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, организовать альтернативную форму обслуживания.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	ТР, КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019- 2025 г. при условии финансирования в рамках исполнения Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение значений (показателей) доступности для инвалидов объектов и услуг МОУДО ДЮОЦ «Азимут»

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступность объекта ДП-И (О, У), ДЧ-И (К, Г, С)

4.4. Для принятия решения согласование требуется.

4.4.1.согласование на Комиссии _____

4.4.2.согласование работ с надзорными органами _____

4.4.3.разработка проектно-сметной документации: _____

4.4.4.согласование с вышестоящей организацией – управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

4.4.5.согласование с общественными организациями инвалидов. _____

4.4.6. другое _____

Имеется* заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата нет
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 2 л.

2. Входа (входов) в здание

на 2 л.

3. Путей движения в здании

на 2 л.


4. Зоны целевого назначения объекта

на 2 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.
Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.
Позтажные планы, паспорт БТИ на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Руководитель рабочей группы:

Ведущий специалист управления образования Аршапьян Д.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:


Главный специалист ГУК РМЭ «Центр предоставления мер социальной поддержки населению в городе Йошкар-Оле» Николаева Е.Г.


(Подпись)


(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов
председатель МРО ВОИ Богомолова Н.Е.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте
Заведующий хозяйством Тимофеева Н.И.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано « 01 » 04 20 19 г. (протокол № 5)
Комиссией (название). _____